

Ver 1.1

オフセット・クレジット(J-VER)制度に基づく 温室効果ガス排出削減プロジェクト計画書

プロジェクト名	大分県社会医療法人敬和会大分岡病院における、空冷ヒートポンプマルチエアコンの更新による温室効果ガス削減事業
プロジェクト 代表事業者名	社会医療法人敬和会 大分岡病院 理事長 岡 敬二 印

提出日 2012 年 1 月 18 日

受理日 2012 年 1 月 19 日

最終版提出日 年 月 日

A : 参加者情報			
プロジェクト代表事業者 ※1			
事業者名(フリガナ)	社会医療法人敬和会 大分岡病院 (シャカイイリョウホウジンケイワカイ オオイタオカビョウイン)		
住所	大分県大分市西鶴崎 3 丁目 7 番 11 号		
代表者氏名	岡 敬二	担当者氏名	木村幸輔
担当者所属	施設管理センター	担当者役職	
担当者 E-mail	shisetsu-kanri@oka-hp.com	担当者電話番号	097-522-3131
プロジェクトでの役割	プロジェクト代表事業者		
プロジェクト事業者(排出削減実施事業者) ※2			
事業者名(フリガナ)	社会医療法人敬和会 大分岡病院 (シャカイイリョウホウジンケイワカイ オオイタオカビョウイン)		
住所	大分県大分市西鶴崎 3 丁目 7 番 11 号		
代表者氏名	岡 敬二	担当者氏名	木村幸輔
担当者所属	施設管理センター	担当者役職	
担当者 E-mail	shisetsu-kanri@oka-hp.com	担当者電話番号	097-522-3131
プロジェクトでの役割	プロジェクト代表事業者		
プロジェクト参加者 ※3 ※4			
事業者名(フリガナ)			
住所			
代表者氏名		担当者氏名	
担当者所属		担当者役職	
担当者 E-mail		担当者電話番号	
プロジェクトでの役割			
オフセット・クレジット(J-VER)取得予定者 ※5			
事業者名(フリガナ)	社会医療法人敬和会 大分岡病院 (シャカイイリョウホウジンケイワカイ オオイタオカビョウイン)		
オフセット・クレジット (J-VER)口座番号 ※6			
ダブルカウントの防止の措置※7			
ダブルカウントの防止措置を講ずる事業者等	【ダブルカウント防止措置を講ずる事業者名】 事業者名: 社会医療法人敬和会 大分岡病院		

<p>ダブルカウントの防止措置内容</p>	<p>以下、該当する場合は、□に✓を入れ、必要に応じて詳細を記入してください。 (オフセット・クレジット(J-VER)制度実施規則 1.4「クレジットの二重使用」参照)</p> <p>【①・似制度に基づく二重認証に関するダブルカウントの防止措置】 <input checked="" type="checkbox"/>→類似制度へ申請しておらず、当該プロジェクトにおいて確保された削減量・吸収量については、オフセット・クレジット(J-VER)制度以外の制度によって、当該プロジェクトに付随する温室効果ガス削減・吸収という環境に関わる付加価値(以下、「環境価値」という。)の認証を取得しません。</p> <p><input type="checkbox"/> 以下の類似制度(電力における RPS 法を含む)に申請しています</p> <p style="padding-left: 40px;">類似制度名: _____</p> <p><input type="checkbox"/> 当該プロジェクトにおいて確保された削減量・吸収量については、オフセット・クレジット(J-VER)制度以外の制度によって、当該プロジェクトに付随する環境価値の認証を取得しておらず、今後も取得しません。</p> <p><input type="checkbox"/> 当該プロジェクトにおいて確保された削減量・吸収量については、オフセット・クレジット(J-VER)制度以外の制度によって、当該プロジェクトに付随する環境価値の認証を取得しているため、その分を控除いたします。</p> <p><input type="checkbox"/> 当該プロジェクトにおいて確保された削減量・吸収量については、オフセット・クレジット(J-VER)制度以外の制度によって、当該プロジェクトに付随する環境価値の認証を取得していますが、以下の理由によりダブルカウントが生じていないことを証明します。</p> <p style="padding-left: 40px;">理由: _____</p> <p>【②第三者に環境価値を移転する際のダブルカウントの防止措置】 <input checked="" type="checkbox"/>→ 当該プロジェクトにより生み出されたエネルギー等(電気、バイオガス等)を第三者に売却する際に、その売却先に対して、環境に関わる付加価値はクレジット化されており、当該エネルギー等の価値には付随していないこと、及び、当該エネルギー等の価値の帰属先と、環境に関わる付加価値の帰属先が異なることを明示する「説明文書」を作成して、売却先に示します。</p> <p><input type="checkbox"/> 森林管理プロジェクトの場合、当該プロジェクトの対象となった森林を第三者に譲渡する際に、その譲渡先に対して、環境価値はクレジット化されており、当該森林には付随していないこと、及び、当該森林の所有権の帰属先と、環境価値の帰属先が異なることを明示する説明文書を作成して譲渡先に示します。あわせて、当該森林の譲渡の際には、オフセット・クレジット(J-VER)制度利用約款森林管理プロジェクト特約の内容にも十分に留意します。</p> <p>※第三者が、当該プロジェクトから生じる環境に関わる付加価値がオフセットクレジット(J-VER)として使用されていることを知らずに、当該付加価値を二重に主張することを防ぐ必要があるため、妥当性確認時において、これらの防止措置が講じられる体制にあること(上記の「説明文書」の作成等)を確認する必要がある。</p>
-----------------------	---

【③自主的な報告・公表を実施する際のダブルカウントの防止措置】

以下の自主的な報告・公表媒体において、当該プロジェクトの内容、当該クレジットの発行量及び当該クレジット発行量のうち当事業者が無効化したクレジット量(環境価値を他者に譲渡していないもの)を明記します。

あわせて、当該プロジェクトにおいて発行されたクレジット量については、環境価値の帰属を主張しません。ただし、当事業者による自らの為に無効化したクレジット量(環境価値を他者に譲渡していないもの)については除きます。

ホームページ

ホームページ URL: _____

出版物 (環境報告書/定期刊行物)

その他 具体的に: _____

現在は、自主的な報告・公表を実施していないが、今後実施するにあたっては、当該プロジェクトにおいて発行されたクレジットについては、環境価値の帰属を主張しません。ただし、当事業者による自らの為に無効化したクレジット量(環境価値を他者に譲渡していないもの)については除きます。

【④公的な報告・公表制度におけるダブルカウントの防止措置】

公的な報告・公表制度には参加していません。

以下の公的な報告・公表制度に参加しています

地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度の対象者である。

地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画(区域施策)の策定義務対象者(都道府県)である。

「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」参加事業者である。

地方公共団体が実施する以下の制度の対象事業者である。

制度名: _____

その他

具体的に: _____

当該報告・公表制度等において、当該プロジェクトにより発行されたクレジット量については排出量とみなし報告します。ただし、当事業者による自らの為に無効化したクレジット量(環境価値を他者に譲渡していないもの)は除きます。


当該報告・公表制度等において、当該プロジェクトにより発行されたクレジット量について報告する必要はないため、クレジット発行量については排出量とみなし、当該報告・公表制度の報告様式における適切な備考欄に記載します。ただし、当事業者による自らの為に無効化したクレジット量(環境価値を他者に譲渡していないもの)は除きます。

当該報告・公表制度等において、当該プロジェクトにより発行されたクレジット量について報告する必要はないため、クレジット発行量については排出量とみなし、自主的な報告・公表値において報告します。ただし、当事業者による自らの為に無効化したクレジット量(環境価値を他者に譲渡していないもの)は除きます。

- ※1:プロジェクト代表事業者のパンフレット等、事業内容の説明資料を別途添付すること。プロジェクト代表事業者以外の主なプロジェクト事業者・プロジェクト参加者についてもパンフレット等を添付すること。
- ※2:プロジェクト事業者とは、当該プロジェクトの実施に携わる者のうち、実際に温室効果ガス排出削減活動を実施する者を指す。プロジェクト代表事業者と同一の場合は、その旨を記載すること。
- ※3:プロジェクト参加者とは、プロジェクト代表事業者・プロジェクト事業者以外に当該プロジェクトの実施に携わるすべての者を指す。たとえば、下記が参加者として想定される。
 - ・ 温室効果ガス排出削減活動の実施に際して設備導入等のアドバイスを行う ESCO 事業者等
- ※4:プロジェクト参加者が複数いる場合には、それぞれの参加者の役割及び関係の概要を説明した資料を添付すること。
- ※5:オフセット・クレジット(J-VER)取得予定者は、プロジェクト代表事業者、プロジェクト事業者、プロジェクト参加者のうちのいずれかであること。
- ※6:オフセット・クレジット(J-VER)口座番号は、口座未取得の場合は記入不要。
- ※7:オフセット・クレジット(J-VER)の発行がなされる場合、ダブルカウントを避けるための所要の措置をとる義務が生じる。詳細は、オフセット・クレジット(J-VER)制度利用約款、並びに実施規則 1.4 クレジットの二重使用(ダブルカウント)を参照すること。

B : プロジェクト活動の概要①	
	項目
B.1 プ ロ ジ ェ ク ト 活 動	<p>B.1.1 プロジェクトの目的及び内容</p> <p>【目的】 空調設備の更新による高効率化によって、電力及び灯油の使用量を抑制し、CO2 排出量の削減を図る。</p> <p>【内容】 社会医療法人敬和会大分岡病院の空調設備を吸収式空調機から空冷ヒートポンプマルチエアコン(以下、EHPという)へ更新。</p>
	<p>B.1.2 プロジェクト実施前の状況</p> <p>吸収式空調機循環ポンプを使用し、燃料には灯油を用いていた。 資料 3 (B L 仕様書) 参照</p>
	<p>B.1.3 排出削減・吸収の達成手段</p> <p>本館に設置している吸収式空調機をEHPに更新する。 新設するEHPはインバーターによる制御が可能であり、燃料として電力のみを用いるため、吸収式空調機が必要とした灯油が不要となる。 資料 2 (P J 仕様書) 参照</p>

B.2 採 用 技 術	プロジェクトで使用する設備・機器等 (プロジェクトで使用する機器名称、機器メーカー名、型番、機器容量、法定耐用年数、導入年月、用途等について記載すること。(モニタリングに用いた機器は、最新のものに限らず全て記載すること))				
	機器名	メーカー名	耐用年数	導入時期	備考
	PMZX-RP 80FB	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PLZ-RP50 BB	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PDZ-RP50 FB	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PUHY-P335 DM-G	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PUSY-P160 M-G	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PLZX-RP80 LB	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PLZ-RB40 BB	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PKZ-RP40 KB	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PLZX-RP 160BB	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PUHY-P280 DM-G	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PUSY-P140 M-G	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PUSY-P160 M-G	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PUHY-P280 DM-G	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
	PLZ-RP80L B	三菱電機	8年	2011年11月	院内の空調に使用
資料 2 (P J 仕様書) 参照					
B.3 実 施 プ ロ ジ ェ ク ト 実 施	実 施 事 業 所 名	社会医療法人敬和会 大分岡病院 資料 5 (配管系統図) 参照			
	住 所	(プロジェクト実施場所が複数ある場合は、全ての住所を表形式等で記述する。) 大分県大分市西鶴崎 3 丁目 7 番 11 号			

場所	<p>(プロジェクト対象地の位置図、プロジェクト対象地全体の地図等を用いて、プロジェクト実施場所について分かりやすく説明する。その他、別紙「プロジェクト申請方法について」に記載する資料を適宜添付する。)</p>
	<p>概要</p> 

B：プロジェクト活動の概要②							
B.4 プロジェクト期間 ※1		2011年11月30日～2013年3月31日（1年4ヶ月）					
B.5 クレジット期間 ※2		2011年11月30日～2013年3月31日					
B.6 想定排出削減量 ※3	年度	2008	2009	2010	2011	2012	合計
	t-CO2	0	0	0	14.39	43.18	57
B.7 モニタリング報告の頻度	年1回を想定						
B.8 補助金	受給の有無 (いずれかに○)	受給している / 申請中 / 検討中 / 受給しない					
	補助事業名称/補助元	大分県省エネルギー導入促進対策事業					
	補助金額 (申請額含む)	9,760,000 円					
	補助金の使途	設備費、工事費の一部に充当					
	補助対象年月日	2011年9月1日～2012年3月31日					
	補助金を受給していることを証明する書類	(証拠書類の名称を記入し、別紙「プロジェクト申請方法について」の添付資料一覧に補助金交付通知書等を加えた上で、証拠書類を添付する。) 大分県省エネルギー等導入促進対策事業費（業務部門）補助金交付決定通知書 資料 S(補助金交付証明書)参照					
備考	①プロジェクトの排出削減量やプロジェクトの実施に影響を与える現在もしくは将来的なリスク要因を特定する ②各リスク要因に対する影響の軽減措置を記述する (リスクの例については、「記入要領」を必ず参照のこと) ① 経年劣化により電力消費が増える。						

※1:2008年4月1日以前に開始されたプロジェクトについて申請する場合には、本制度によるクレジット収益が無ければプロジェクトの継続が困難であることを、別添資料で説明すること。

※2:クレジット期間は、2008年4月1日～2013年3月31日の間で設定すること。

※3:想定排出削減量の算定根拠をモニタリングプランで提示すること。なお、想定削減・吸収量は合計値において小数点以下を切り捨てること。

C:適用方法論		
C.1 適用方法論	方法論番号	No. E. 012_____ ver. 4.0_____
	方法論名称	空調設備の更新
C.2 方法論の 適格性基準と の整合性	条 件	説 明 ※1
	C.2.1 条件1	当事業は空調設備の更新に際して、ヒートポンプの導入を行うものである。 既存の空調設備は継続して使用可能な状態であり、故障等による更新には該当しない。
	C.2.2 条件2	空調設備で製造した暖気・冷気は施設内で全量消費する。 資料 5 (配管系統図) 参照
	C.2.3 条件3	空調設備のエネルギー源は次の通り ベースライン：灯油 プロジェクト：電力
	C.2.4 条件4	<ul style="list-style-type: none"> ・本プロジェクトの投資額は¥29,300,000 円を予定している。 ・補助金は¥9,760,000 円である。 ・本事業の実質投資額（初期投資額から補助額を差し引いた負担額）は¥19,540,000 円である。 ・エネルギーコストダウン額は年間¥3,310,984 円である。 ・実質投資額¥19,540,000 円÷エネルギーコストダウン¥3,310,984 円=5.9 年 ・本事業の採算性は低く、補助額を差し引いた投資回収年数は 5.9 年である。 資料 6 (採算計算書)参照
	C.2.5 条件5	

<p>C.3 適用するガイドライン等</p>	<p>C.3.1 ガイドライン等への準拠</p>	<p>(オフセット・クレジット(J-VER)制度モニタリング方法ガイドラインに準拠しない場合の説明)</p> <table border="1" data-bbox="576 387 1318 584"> <thead> <tr> <th>該当する</th> <th>準拠の説明</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>全く準拠しない</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>一部準拠しない</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>全て準拠する</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注) 全て準拠する場合は、説明は不要。 * モニタリングガイドライン(削減プロジェクト用)に記載されていない算定方法、モニタリング方法等の提案を行う場合は、当該欄に提案内容を理由とともに明記すること。 【提案方法】 【理由】</p>	該当する	準拠の説明	説明	<input type="checkbox"/>	全く準拠しない		<input type="checkbox"/>	一部準拠しない		<input checked="" type="checkbox"/>	全て準拠する	
該当する	準拠の説明	説明												
<input type="checkbox"/>	全く準拠しない													
<input type="checkbox"/>	一部準拠しない													
<input checked="" type="checkbox"/>	全て準拠する													
<p>C.4 ベースラインシナリオ(BLS)</p>	<p>C.4.1 BLSの特定</p>	<p>(プロジェクトが実施されなかった場合の状態(ベースラインシナリオ)の説明) 十分に使用に耐える年数の為、既存の吸収式空調機を継続使用したものと想定される。</p> <p>(ベースラインシナリオを特定する際に信頼度及び入手可能性が低いデータを使用した場合、特定したベースラインシナリオが適切であることの根拠を以下に説明すること)</p>												
	<p>C.4.2 BLSに関連した温室効果ガス排出源の特定</p>	<p>(リーケージ(プロジェクトの実施により生じるプロジェクトバウンダリー外での温室効果ガス排出量の増加)が想定される場合には以下に説明し、モニタリングプランにおいて定量化すること)</p> <p>特に無し</p>												
<p>C.5 排出量・吸収量の定量化</p>	<p>C.5.1 不確かなデータの使用</p>	<p>(削減量の定量化において不確かなデータを使用している場合には、削減量の過大評価がないことを以下に説明すること)</p> <p>無し</p>												
<p>C.6 備考</p>		<p>(プロジェクトとベースラインシナリオにおける製品又はサービス活動の種類と水準に著しい差異がある場合には以下に説明すること) 空調の使用側において、既存吸収式空調機からEHPに変更することによる制約は想定されない為、製品・サービス活動の種類・水準については変化ないと想定される。</p> <p>(ベースラインの設定に関連する事情の変更等により、将来、プロジェクトを中止し</p>												

	なければならぬ状況が想定される場合にはその旨以下に説明すること) 特に無し (プロジェクト排出量がベースライン排出量より増加するリスクがある場合にはその旨以下に説明すること) 特に無し
--	---

※1: 方法論の条件を全て満たすことを、証拠書類等をもとに説明する。説明にあたっては、証拠書類等の該当箇所が明確になるよう、対応ページ・箇所の明示を行うこと。なお、説明に使用した資料は、名称及び添付資料番号を明記する。また、投資回収年数等について記載しきれない場合には、別添資料で説明してもよい。

D: その他

D.1 関連する許認可及び関連法令等

(想定される関連法令等については、別紙「オフセット・クレジット(J-VER)制度における手続きについて」の方法論ごとの記載を参照のこと)

なお、ここに記載した法令等は、あくまでも想定される主な法令であり、他にも関連する法令等の有無について確認すること。*届け出等が必要な場合は、届け出済みか、予定かを明記のうえ、予定の場合はいつごろ提出予定かも明示すること。

		該当しない	該当する
1	大気汚染防止法	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具体的に*:
2	水質汚濁防止法	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具体的に*:
3	騒音規制法	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具体的に*:
4	振動規制法	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具体的に*:
5	景観法	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具体的に*:
6	廃棄物の処理及び清掃に関する法律	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 具体的に*: 旧空調機の廃棄(産業廃棄物として適正処理)
7	環境影響評価法	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具体的に*:
8	建築基準法	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具体的に*:
9	消防法	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 具体的に*:

資料 7 (産業廃棄物管理表) 参照

D.2 環境影響評価及び環境測定

(法令等によって実施が求められていない場合は省略可)

D.3 住民説明会の 実施状況	(法令等によって実施が求められていない場合は省略可)
--------------------	----------------------------